

**Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire  
JO du 10 février 2007**

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002**

**N° CM - 07 - 050**

**et 1 annexe.**

Page 1

Valable 5 ans à compter du mardi 13 novembre 2007

**Matériau présenté par :** **KRONOFRANCE**  
route de Cerdon  
45600 SULLY-SUR-LOIRE

**Marque commerciale :** Stratifié standard

**Description Sommaire:**

**Composition** Panneaux stratifiés HPL avec et sans ovelay (papiers imprégnés de résine phénolique)

**Masse surfacique** 1338 g/m<sup>2</sup>

**Epaisseur** 0,9 mm

**Coloris** Divers

**Nature de l'essai :** Essai par rayonnement

**Classement :** **M2**

**Durabilité du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** Non Limitée a priori

**Condition d'usage** **Condition d'entretien** Aucun nettoyage

**Compte tenu des critères résultant des essais annexé décrits dans le rapport d'essai N° : 49070590**

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

**"Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE"**

**Chargé d'essais**

**Paris, le mardi 11 décembre 2007**

**M. Thibaut CORNILLON**

**Responsable Technique du  
Laboratoire Feu**

**Valérie GOBRVES**

