

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Page 1

N° **CM - 10 - 048**

et 2 annexes.

Valable 5 ans à compter du mercredi 30 juin 2010

Matériau présenté par : **KRONOFRANCE Swiss Krono Group**route de Cerdon
45600 SULLY-SUR-LOIREMarque commerciale : **+ KRONO GAMME PPSM**

Description Sommaire:

Nature du support **panneau de particules de bois agglomérées, non ignifugées**
Finition **surfaces mélaminées**
Epaisseur **8 à 22 mm**
Coloris **divers**

Nature de l'essai : **Essai par rayonnement**Classement : **M2**Observations : **/**Durabilité du classement (Article 5 de l'annexe 2) : **Non limitée a priori**Conditions d'usage **Intérieur (à l'abri des intempéries)**Conditions d'entretien **Selon préconisations du client**Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le rapport d'essai N° : **367100375 et 367100376**

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

"Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE"

Chargé d'essais



Clotilde ETIEMVRE

Paris, le **lundi 19 juillet 2010**

Responsable Technique du

Laboratoire Feu

LABORATOIRE

D'ESSAIS

FEU

AMUEBLEMENT

FCBA

PARIS